



LEGENDA

- ① DRENÁŽNÍ TROUBY DN80
- ② PODKLADNÍ BETON C12/15-XO
- ③ HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP
- ④ ZEMNÍ SÍŤ FeZn 4x30mm
- ⑤ PAŽNICE UNION DO OCEL. RÁMŮ
- ⑥ ZÁSYP ZEMINOU HUTNĚNÝ – P.S. 95%
- ⑦ PREFABRIKOVANÉ DNO
- ⑧ PREFABRIKOVANÁ SKRUŽ
- ⑨ PREFABRIKOVANÁ ZÁKRYTOVÁ DESKA
- ⑩ POKLOP
- ⑪ VÝPLŇOVÝ BETON C20/25 XO
- ⑫ 4 x PROSTUP PRO KABELY DN100
- ⑬ ZATĚŽOVACÍ PRSTENEC – BETON C12/15-XO
- ⑭ ČERPAČÍ JÍMKA

LEGENDA MATERIÁLŮ

- PREFABRIKOVANÉ ŽB PRVKY
- PODKLADNÍ BETON C12/15
- VÝPLŇOVÝ BETON C20/25 XO
- HUTNĚNÝ ZPĚTNÝ ZÁSYP
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP

VÝPIS PREFABRIKÁTŮ

DESKA PNK-Q.1 250/20 ZDP 1K 100 typ Q.1.....	3,35t
SKRUŽ PNK-Q.1 250/50 SKP.....	1,59t
SKRUŽ PNK-Q.1 250/100 SKP.....	3,21t
SKRUŽ PNK-Q.1 250/100 SKP.....	3,21t
DNO PNK-Q.1 250/150 BZP.....	7,11t
CELKEM.....	18,49t

LEGENDA TECHNOLOGIE

- ① PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO
- ② POTRUBÍ VÝTLAKU – NEREZ
- ③ ZPĚTNÁ KULOVÁ KLAPKA DN50
- ④ RUČNÍ NOŽOVÉ ŠOUPĚ DN50

Pöyry Environment a.s. Bolatická 834/56, 602 00 Brno		Tel: +420 541 554 236 Fax: +420 541 211 205	E-mail: hana.lischova@poyry.com http://www.poyry.cz
Zodpovědný projektant: ING. IVO HRACHOVINA	Hlavní inženýr projektu: ING. IVO HRACHOVINA	Generální ředitel: ING. PAVEL KUTÁLEK	
Vypracoval: FLIP SOVIS	Kontroloval: ING. KAREL ŘÍHA	Základové číslo: 3A1334152/01	
Datum: 07/2015	Stupeň dokumentace:	Název souboru: 2_6_10_CERPACI_STANICE.dwg	

**SPOLEČNÁ ČOV A KANALIZACE
PRO OBCE STRACHOTÍN A POPIČE – II. ETAPA
PROVOZNÍ ŘÁD**

Příloha	ČERPAČÍ STANICE ČSs2 – PŮDORYS, REZY, TECHNOLOGICKÉ VYSTROJENÍ
Objednatel	OH. Ž.S. a.s. Brno, Veverř, Burešova 938/17, PSČ 602 00
Měřítko	Příloha
1:25	2.10